


TŰZRiadó Terv




A Tűzvédelmi Szabályzat 29. sz.melléklete

Érvényes: 2016. július 01. napjától visszavonásig

Készítette:


Szöllősiné Kocsis Zsuzsanna
tűzvédelmi főelőadó
(tel.:0670/3750025)

Jóváhagyta:


Dr. Winiczai Zoltán
igazgató főorvos



TÚZRIADÓ TERV

1. A Tűzriadó terv célja:

A terv célja: egy esetleges tűz vagy káreset bekövetkezése esetén a szükséges intézkedés sorozat megtétele, elkerülvén - vagy a legkisebb mértékre csökkentve - a személyi és tárgyi veszteséget illetve károsodást.

2. . Tűzjelzés módja

Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles késedelem nélkül intézkedni, és a tüzet jelezni.

A tüzet a Portaszolgálatnak a 96/590-500-as telefonszámon (amennyiben foglalt) akkor a hivatásos tűzoltóságnak a „105” telefonszámon kell jelezni.

A telefonálással egyidejűleg „TÚZ VAN” kiáltással figyelmeztesse környezetét a tűzre.

Amennyiben a Portaszolgálat a jelzést vette, azonnal hívja a Hivatásos Tűzoltóságot a „105”-ös vagy a 96/261-555-ös telefonszámon.

A portás vagy az észlelő személy által történő tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

- a tüzeset, káreset pontos helyét (címét);
- emberélet van-e veszélyben;
- mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyben;
- robbanásveszélyes anyag van-e a tűz közelében
- az épületen belül melyik szinten van tűz
- a bejelentő személy nevét és a jelzésre használt távbeszélőkészülék hívószámát, majd ezt a számot szabadon hagyja a Tűzoltóság számára a tűz eloltásáig.



Tűzvédelmi Szabályzat

Csornai Margit Kórház

Oldalszám:
107/111

A jelzést vevő tűzoltó további kérdéseire is egyértelmű és részletes választ kell adni!

A tűzoltóság megérkezéséig a tűzoltás vezetője a létesítmény vezetője vagy annak megbízottja, a mindenkori ügyeletvezető orvos.

3. . A dolgozók feladatai tűz esetén

Portaszolgálat feladata tűz esetén

- A jelentéstétel után a kaput nyitva hagyja, szükség esetén kinyitja a hátsó gazdasági bejárat is.
- A Portás az elsőként a helyszínre érkező tűzoltó egység vezetőjét tájékoztatja a tüzeset helyéről, hogyan tudják megközelíteni, részére átadja a Tűzriadó Tervet, az intézményi alaprajzot, a Tűzvédelmi főkapcsoló és gázcsap elzárásról szóló 28.sz.mellékletet.

Riasztási rend:

Azonnal értesíti az intézmény vezetőjét és a mindenkori ügyeletvezető orvost (havi Ügyeleti beosztás alapján).

Értesíti az alábbi személyeket:

NÉV	BEOSZTÁS	Elérhetőség	
Dr.Winiczai Zoltán	igazgató főorvos	96/590-505	0670/3750521
Dr.Ábrahám Péter	orvos igazgató	96/590-520	0670/3197822
Némethné Borsodi Irma	gazdasági igazgató	96/590-503	0670/3750550
Szőllősiné Kocsis Zsuzsanna	tűzvédelmi főelőadó	96/590-505	0670/3750025
Nagy Vilmos	műszaki csop.vez.	96/590-580	0670/3750173

Ügyeletvezető orvos feladata

- meggyőződik róla, hogy a tűzjelzés a porta, illetve a tűzoltóság felé megtörtént-e
- kijelöli a szolgálatban levő nővéreknek a mentendő betegek sorrendjét
- meggyőződik róla, hogy minden helyiségből megtörtént-e a betegek mentése
- megszervezi az emberek és anyagi javak mentését,
- a rendelkezésre álló eszközökkel megkezdi a tűz oltását (ajtók ablakok bezárásával csökkenti a tűz terjedését)
- tűz és robbanásveszélyes anyagokat eltávolítatja a tűz közeléből
- tűzoltóság kiérkezésekor az oltásvezetőt tájékoztatja az addigi intézkedésekről
- a tűzoltás vezető utasításának megfelelően részt vesz az oltásban

Ápolószemélyzet, egyéb dolgozók (beteghordók, műtőssegédek, takarítók) feladatai

- azonnal értesíti az illetékes vezetőt, illetve a portaszolgálatot a tűzről, akadályoztatása esetén közvetlenül hívja a tűzoltóságot a "105" telefonszámon
- a vezető irányításával eltávolítja a tűz közeléből a tűz és robbanásveszélyes anyagokat
- a vezető irányításával fegyelmezetten és pánikmentesen megkezdi a betegek mentését a legközelebbi kijáraton (vészkijáraton) keresztül
- megkezdi a tűz oltását

4. Tűz oltása

A tűz oltásában, az emberi élet és az anyagi javak mentésében mindenki köteles a lehetőségeihez képest, külön felhívás nélkül, a testi épség veszélyeztetése nélkül részt venni!

Tűzjelzéssel egy időben a tűz oltását mindig az égő anyag tulajdonságainak és a tűz méretének figyelembevételével, a rendelkezésre álló felszereléssel (kézi tűzoltó készülékekkel, fali tűzcsapról szerelt vízsugárral) kell végezni és az előírások szerinti oltóanyaggal meg kell kísérelni a tűz oltását. Az épületben jól látható helyen tűzoltó

készülékek (25.sz.melléklet) vannak elhelyezve. A tűzoltóság megérkezéséig az ott tartózkodó személyek a szintekről, az épületből összeszedik a porral oltó tűzoltó készülékeket, és ezekkel kezdik meg a kezdeti tűz oltását.

5. Az intézmény elektromos rendszerének lekapcsolása, gázcsap elzárása

Villamos berendezésekben, azok közelében keletkezett tűz esetén az oltás megkezdése előtt áramtalanítani kell. Elektromos és folyadék tüzet vízsugárral oltani nem szabad.

Vízzel történő oltás csak áramtalanítás után szabad!

Az áramtalanítás végrehajtásának helye: (27.sz.melléklet tartalmazza)

Az áramtalanításért felelős személy: a mindenkori ügyeletvezető orvos.

Minden esetben a gázcsap elzárása kötelező. (28.sz. melléklet)

6. Menekülés főbb szempontjai

Az emeleti szintekről minden esetben a lépcsőházon keresztül hagyjuk el az épületet.

	Tűzvédelmi Szabályzat	Oldalszám: 110/111
	Csornai Margit Kórház	

A liftet tűz esetén igénybe venni szigorúan TILOS és életveszélyes.

Füst ellen az orr illetve a száj elé szorított átnedvesített textillel (kendő, törölköző) a menekülés időtartamára hatásosan lehet védekezni. A forró füstgázok a levegőnél könnyebbek, így felülről rétegezve telítik a helyiséget, így lehajolva, kúszva biztonságosabban elhagyhatjuk a füsttel telített helyiséget.

Az épület, munkahely elhagyása esetén gondoskodni kell a gáz és az elektromos áram kapcsolójának az elzárásáról.

7. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság megérkezése a helyszínre

A tűzoltóság megérkezése után a tűzoltás vezetését a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság **bevetést vezető parancsnoka** veszi át. **A tűzoltás vezetőjének utasításait mindenki köteles maradéktalanul betartani illetve végrehajtani!** A tűz- és káresemény helyszínén tartózkodó illetékes kórházi személy informálja a kikerkező tűzoltókat a veszélyhelyzet körülményeiről, a tűz által érintett területről, van-e tűz és robbanásveszélyes anyag a közelben, amit még nem sikerült kimenteni, az esetlegesen bent tartózkodók hollétéről, koráról (gyerek, beteg, idős, mozgássérült), emberi élet van-e veszélyben, a víz-szerzési helyekről, közmű elzáró berendezések helyeiről, az addig tett intézkedésekről.

A passzív jelenléttel a tűzoltási és mentési munkálatokat akadályozni nem szabad.

A lehetőségekhez képest gondoskodni kell arról, hogy a helyszín a vizsgálat befejezéséig változatlan maradjon. A helyszínt biztosítani kell.



A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott, vagy az emberi beavatkozás nélkül megszűnt vagy eloltott tüzeket kötelesek az ott dolgozók a tűzvédelmi előadónak késedelem nélkül bejelenteni.

A tűzjelzés díjtalan és más hívásokkal szemben elsőbbséget élvez.

Az intézményi telefonhálózaton belüli bármely készülékről hívható:

104 MENTŐK


105 TŰZOLTÓSÁG

107 RENDŐRSÉG














Csorna, 2016. július 01.

"A" épület Alagsori alaprajz










M=1:250



Jeimagyarázat


	vizsgálat, kez.		kutatás és oktatás		Főkapcsoló
	ápolás		egyéb		poroltó
	kórházmen.		műszaki ellátás		tűzcsap
	szociális		közlekedés		menekülés iránya
	ellátás				

Jelmagyarázat










-  vizsgálat, kezelés
-  ápolás
-  kórházmenedzsment
-  szociális
-  ellátás
-  kutatás és oktatás
-  egyéb
-  műszaki ellátás
-  közlekedés

-  Főkapcsoló
-  poroltó
-  tűzcsap
-  menekülés iránya

**"A" épület
I. Emeleti alaprajz
M=1:250**




Jelmagyarázat

	vizsgálat, kezelés
	ápolás
	kórházmenedzsment
	szociális
	ellátás
	kutatás és oktatás
	egyéb
	műszaki ellátás
	közlekedés

Főkapcsoló
poroltó
tűzcsap
menekülés iránya




"A" épület Tetőtéri alaprajz M=1:250

















"B" épület Földszinti alaprajz

M=1:200




Jelmagyarázat

- | | | | |
|---|----------------|---|--------------------|
|  | vizsgálat, kez |  | kutatás és oktatás |
|  | ápolás |  | egyéb |
|  | kórházmen. |  | műszaki ellátás |
|  | szociális |  | közlekedés |
|  | ellátás |  | menekülés iránya |
-
- | | |
|---|------------------|
|  | Főkapcsoló |
|  | poroltó |
|  | tűzcsap |
|  | menekülés iránya |

"B" épület Emeleti alaprajz


M=1:200
















Jelmagyarázat

- | | | | |
|--|-----------------|--|--------------------|
| | vizsgálat, kez. | | kutatás és oktatás |
| | ápolás | | egyéb |
| | kórházmen. | | műszaki ellátás |
| | szociális | | közlekedés |
| | ellátás | | menekülés iránya |
-
- | | |
|--|------------|
| | Főkapcsoló |
| | poroltó |
| | tűzcsap |

"B" épület Tetőtéri alaprajz M=1:200



Jelmagyarázat










- | | | | | | |
|---|-----------------|---|--------------------|---|------------------|
|  | vizsgálat, kez. |  | kutatás és oktatás |  | Főkapcsoló |
|  | ápolás |  | egyéb |  | poroltó |
|  | kórházmen. |  | műszaki ellátás |  | tűzcsap |
|  | szociális |  | közlekedés |  | menekülés iránya |
|  | ellátás | | | | |

"C" épület


Földszinti alaprajz

M=1:200

Jelmagyarázat

-  vizsgálat, kezelés
-  ápolás
-  kórházmenedzsment
-  szociális
-  ellátás
-  kutatás és oktatás
-  egyéb
-  műszaki ellátás
-  közlekedés

-  Főkapcsoló
-  poroltó
-  tűzcsap
-  menekülés iránya



Jelmagyarázat


- vizsgálat, kezelés
- ápolás
- kórházmenedzsment
- szociális ellátás
- kutatás és oktatás
- egyéb
- műszaki ellátás
- közlekedés

- Főkapcsoló
- poroltó
- tűzcsap
- menekülés iránya










"C" épület

Emeleti alaprajz

M=1:200




Jelmagyarázat










-  vizsgálat, kezelés
-  ápolás
-  kórházmenedzsment
-  szociális
-  ellátás
-  kutatás és oktatás
-  egyéb
-  műszaki ellátás
-  közlekedés





-  Főkapcsoló
-  poroltó
-  tűzcsap
-  menekülés iránya

"C" épület Tetőtéri alaprajz M=1:200




Jelmagyarázat










	vizsgálat, kezelés
	ápolás
	kórházmenedzsment
	szociális
	ellátás
	kutatás és oktatás
	egyéb
	műszaki ellátás
	közlekedés


	Főkapcsoló
	poroltó
	tűzcsap
	menekülés iránya

"D" épület Alaprajz M=1:250




Jelmagyarázat










-  vizsgálat, kezelés
-  ápolás
-  kórházmenedzsment
-  szociális
-  ellátás
-  kutatás és oktatás
-  egyéb
-  műszaki ellátás
-  közlekedés

-  Főkapcsoló
-  poroltó
-  tűzcsap
-  menekülés iránya

**"E" épület
Alaprajz
M=1:150**




Jelmagyarázat










	vizsgálat, kezelés
	ápolás
	kórházmenedzsment
	szociális
	ellátás
	kutatás és oktatás
	egyéb
	műszaki ellátás
	közlekedés




	Főkapcsoló
	poroltó
	tűzcsap
	menekülés iránya

"F" épület Alaprajz M=1:100




Jelmagyarázat










-  vizsgálat, kezelés
-  ápolás
-  kórházmenedzsment
-  szociális
-  ellátás
-  kutatás és oktatás
-  egyéb
-  műszaki ellátás
-  közlekedés


-  Főkapcsoló
-  poroltó
-  tűzcsap
-  menekülés iránya

"G" épület Földszinti alaprajz M=1:150



Jelmagyarázat

-  vizsgálat, kezelés
-  ápolás
-  kórházmenedzsment
-  szociális
-  ellátás
-  kutatás és oktatás
-  egyéb
-  műszaki ellátás
-  közlekedés

-  Főkapcsoló
-  poroltó
-  tűzcsap
-  menekülési iránya

"G" épület Emeleti alaprajz M=1:150

